STAROSTWO POWIATOWE
w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Istn. studnia bet. ϕ1000
Kabel telekomunik.
Proj. studnia PCV ϕ400 J. Byrdy
8,0
Istniejąca studnia bet. ϕ1000
Ogrodzenie
Proj. Istudnia PCVϕ400
Kabel telekom.
Gazociąg
1,0
2,0
3,0
Gazociąg
Proj. studnia PCV ϕ400
Proj. studnia PCV ϕ400
Budynek M.i E. Wieczorek
Istn. studnia bet. ϕ1000
Ogrodzenie siatk.
Proj. studnia bet. ϕ1000
2,0
20,0
Wodociąg lokalny
Ogrodzenie siatk.
Gazociąg
Proj. studnia bet ϕ1000
2,0 2,0
Proj. studni
Wodociąg lokalny
Kabel energ.
5,0 3,0
Plac parkingowy utwardzony ~160 mb
Proj. studnia bet. ϕ1000
Proj. studnia bet. ϕ1000
Kabel energ.
3,0
11,0
Kabel energ.
Proj. studnia bet. ϕ1000
Proj. studnia bet. ϕ1000
Proj. studnia bet. ϕ1000
Kabel energ.
Ogrodzenie siatkowe
Proj. studnia PCV ϕ400
1,5 5,0
Proj. studnia PCV ϕ400
Budynek U.i T. Bieniek
Proj. studnia bet. ϕ1000
Korek posesja W. Kacur
Proj. studnia bet. ϕ1000
Ogrodzenie siatkowe
Proj. studnia PCV ϕ400
2,0
Projektowana st. PCV ϕ400
Wodociąg lokalny
Budynek J. Meisel
2,0
Proj. studnia PCV ϕ400
Budynek J. Meisel
Proj. studnia bet ϕ1000
Gazociąg
Ogrodzenie siatkowe
Proj. studnia PCV ϕ400
Budynek B.i T. Feliks
1,5 2,0
Proj. studnia bet. ϕ1000
Budynek U.M. Szczyrk (szalety)

	POZIOM PORÓWNAWCZY	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA DNA RURY	GŁĘBOKOŚĆ DNA RURY	GŁĘBOKOŚĆ DNA KAN.	SPADKI	MATERIAŁ/ŚREDNICA	ODLEGŁOŚĆ/DŁUGOŚĆ
SJi		585,04	583,4 583,40	1,64	1,84			0,0
						2,5%	PCV 160	28m
SJ1		585,70	584,10	1,6	1,8			28,0
Ki		589,02	586,14					0,0
		588,80	586,40 586,54	2,62 2,26	2,82 2,46	1,5%	PCV 160	4m
K1								4,0
						1,5%	PCV 160	18m
K2		588,00	586,81	1,19	1,39			22,0
						1,5%	PCV 160	9m
K3		588,00	586,95	1,05	1,25			31,0
						1,5%	PCV 160	3m
		588,00	587,00	1,0	1,2			34,0
Li		588,72	587,28	1,32				0,0
			587,40	1,32	1,52	1,5%	PCV 200	4m
L1		589,00	587,46 587,60	1,54	1,74			4,0
						1%	PCV 200	50m
L2		589,40	588,00	1,4	1,6			54,0
						1,7%	PCV 200	38m
L3		590,80	588,65 588,85	2,15	2,35			92,0
						2,7%	PCV 200	11m
L4		590,90	588,95	2,05	2,25			103,0
						1,5%	PCV 200	26m
L5		591,60	589,35	2,25	2,45			129,0
						1,5%	PCV 200	50m
L6		592,70	590,10	2,60	2,80			179,0
						1,5%	PCV 200	26m
L7		593,50	590,45	3,05	3,25			205,0
						1,5%	PCV 200	15m
L8		593,50	590,70 592,10	2,8	3,0			220 0,0
						1,5%	PCV 160	29m
L9		582,90	591,10	1,8	2,0			29,0
						2,5%	PCV 160	20m
L10		593,30	591,50	1,8	2,0			49,0
						5,4%	PCV 160	13m
L11		593,70	592,20	1,50	1,7			62,0
						2%	PCV 160	5m
		593,70	592,30	1,4	1,6			67,0
L1		588,12	587,28	/				0,0
			587,40	1,32	1,52	2,5%	PCV 160	8m
		589,00	587,80	1,2	1,4			8,0
L1		588,12	587,28 587,40	1,32	1,52			0,0
						1,5%	PCV 160	20m
L1.1		588,70	587,90	0,8	1,0			20,0
						1,5%	PCV 160	20m
L1.2		589,10	588,20	0,9	1,1			40,0
						1,5%	PCV 160	5m
		589,20	588,30	0,9	1,1			45,0
L1.2		589,10	588,20	0,9	1,1			0,0
						1,5%	PCV 160	4m
		589,20	588,30	0,9	1,1			4,0
L3		590,80	588,65 588,85	1,95	2,15			0,0
						1,5%	PCV 160	8m
L3.1		590,40	589,00	1,4	1,6			8,0
						2%	PCV 160	3m
		590,40	589,06	1,34	1,54			11,0
L8		593,50	590,70 592,10	1,4	1,6			0,0
						3%	PCV 160	3m
		593,50	592,20	1,3	1,5			3,0

1/100

1/500

SCHEMAT ŁACZENIA SEKCJI

		541.441.1111 541.432.1113 541.441.1113 541.432.1524
	541.432.1542	
541.432.1543	541.432.1544	
541.432.2021	541.432.2022	
541.432.2023	541.432.2024	

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZYRKU GÓRNYM

NWESTOR: SPOŁECZNY KOMITET BUD. KANALIZACJI	1/500
NAZWA: PROFIL PODŁUŻNY	Styczeń 2001
OPRACOWAŁ: inż. TADEUSZ ZAJĄC	RYS. Nr13