

TIT/UL/00165/2022

Bielsko-Biala dnia 15.02.2022r.

GMINA SZCZYRK
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy placu zabaw na nieruchomości nr 5682 przy ul. Wierzbowej w Szczyrku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.01.2022r. (data wpływu) uprzejmie informujemy, że projekt palcu zabaw uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Lokalizację urządzenia wielofunkcyjnego w formie mrowki uzgadniamy pod warunkiem zachowania min. 1,0 m odległości poziomej projektowanych fundamentów od skrajni istniejącej kanalizacji sanitarnej.
2. Lokalizację huśtawki uzgadniamy pod warunkiem zachowania min. 1,0 m odległości poziomej projektowanych fundamentów od skrajni istniejącej kanalizacji sanitarnej. (miejsce zbliżenia zaznaczono pomarańczową obwiednią).
3. Lokalizację ławki uzgadniamy pod warunkiem zachowania min. 1,0 m odległości poziomej od skrajni istniejącej kanalizacji sanitarnej. (miejsce zbliżenia zaznaczono pomarańczową obwiednią).
4. Należy zachować min. 0,5 m odległości poziomej projektowanego krawężnika od skrajni kanalizacji sanitarnej (miejsce zbliżenia zaznaczono pomarańczową obwiednią).
5. W trakcie budowy kanalizację sanitarną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zasypaniem.
6. W miejscu zbliżeń do kanalizacji sanitarnej roboty ziemne wykonać ręcznie.
7. Uszkodzenia urządzeń wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt inwestora budowy.
8. Niniejsze uzgodnienie obowiązuje 3 lata od daty jego wydania.

Z poważaniem

Załączniki:
- projekt zagospodarowania terenu (1 egz.)

STARSZY SPECJALISTA
ds. Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

inż. Małgorzata Wawrzuta-Kiczmer

KOORDYNATOR SEKCJI

ds. Uzgodnień i Wydawania
Warunków Technicznych

mgr inż. Magdalena Kochanska-Lacina

mgr inż. Magdalena Kochanska-Lacina