Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN ,
10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii n.n., inaczej będą [illegible] dowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nanesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną w terminie 14 dni przed przystąpieniem [illegible] wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.
Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgodnienie nr TD/OBB/OMD/UB/PF/362/2022
Data: 28. 01. 2022r.
W oznaczonym terenie wkreślono przebieg ~~(brak*)~~ urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Linia napowietrzna widoczna w terenie
* niepotrzebne skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Piotr Filar

Należy zachować minimalną odległość projektowanych podziemnych od istniejących fundamentów sieci energetycznych:
- linii nN - 1m
- linii SN - 2m
- linii WN - 5m

Legenda:
- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetl
- Linie kablowe teletechnicz
- Linie napowietrzne teletec

Przebieg linii naniesiono orientacyjn

5683/4 · 5683/3 · 5684/1 · 6105 · 5682 · 6110/5 · A7.9WS · A7/8/KDp · 5681/2 · 5681/1 · A7/7/KDp