



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2008

Bielsko-Biala dnia 05.11.2009r

TT/UL/01803/2009

Pracownia projektowa „Januszówka”
ul. Rynek 4
43-300 Bielsko - Biala



Certyfikat:
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
ISO 22000:2005

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla amfiteatru w rejonie ulic: Deptak nad Żylicą i Wypoczynkowa w Szczyrku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.10.2009r. uprzejmie informujemy, że Spółka nasza uzgadnia plan zagospodarowania terenu dla inwestycji jak w temacie na następujących warunkach:

1. Należy bezwzględnie zachować min. przykrycie 1,4m i max. 2,5m istniejące sieci wodociągowej
2. Istniejące skrzynki zasuwowe, hydrantowe, oraz włązy studzienek kanalizacyjnych i wodomierzowych należy dopasować do projektowanej niwelety terenu.
3. Na istniejących studzienkach kanalizacyjnych i wodomierzowych zlokalizowanych w projektowanej drodze i parkingach należy założyć pierścienie odciążające (w przypadku ich braku).
4. Uszkodzenia naszych urządzeń wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt inwestora budowy.
5. Należy poinformować naszą Spółkę z dwu tygodniowym wyprzedzeniem o przystąpieniu do prac budowlanych podając nazwę wykonawcy oraz inspektora budowy.
6. Niniejsze uzgodnienie obowiązuje 2 lata od daty jego wydania.



AB 610
Akredytacja
Laboratorium
Badawczego
PN-EN ISO/IEC
17025:2005



POLSKA NAJLEPSZA
JAKOŚĆ
KONCEPCJA
JAKOŚCI
W KRAJACH
POLSKICH
POLSKA NAJLEPSZA
JAKOŚĆ
TUBUSKACJE



INSPEKTOR
d/s Technicznych
Michał Firs

Z poważaniem

Z-CA KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO

mgr inż. *Daniela Rytko*

Załącznik: Plan zagosp. terenu (1 egz.)

Strona 1 / 1