

541.441.0223

541.441.0241

### OZNACZENIA

- SO-1 - punkt zapalenia zabudowad na zewnętrznej ścianie magazynu zasilenie z rozdzielni obwodowej magazyynu przewodami 3x16Y 6 prowadzonymi w rurce stalowej RVC 47 z pod tylnym
- SO-2 - punkt zapalenia zabudowad na ścianie w pomieszczeniu gospodarczym zasilenie z rozdzielni obwodowej Sektora "A"
- PZ\_LED\_1 - punkt zapalenia zabudowad na ścianie w pomieszczeniu gospodarczym zasilenie z rozdzielni obwodowej Sektora "A"
- PZ\_LED\_2, PZ\_LED\_3, PZ\_LED\_4 - punkt zapalenia wolnostojący punkty zapalenia PZ\_LED\_2, PZ\_LED\_3 zasilll kablem YKY 5x10 z rozdzielni obwodowej Sektora "A" zasilenie grzałek w punktach zapalenia PZ\_LED\_2, PZ\_LED\_3 oraz oprawy LED wykonad kablem YKY 2x2,5 zasilenie latarni oświetlenia terenu oraz projektorów wykonad kablem YKY 4x6
- oprawa parkowa np. MOOVE AS PALO 70W
- oprawa zabudowad na tylniej ścianie widowni oraz na sukupach parkowych drewnianych 3,5m
- oprawa typu projektor np. SQUADRA 250W
- oprawa typu LED do ziemi np. LEDIA ca. 10W 24V DA, 610mm
- ZKP1, ZKP2 - wolnostojące złącza szablono - pomierowe dla zasilenia pawilonów wystawienniczych (przebudowane sztywnie pomierowo - rozdzielczkich z listniejących skupów przeznaczonych do rozdzielki)
- ZPR1 - ZPR9 - skrzyżnie pomierowe - rozdzielczkie zasilenie pawilonów wystawienniczych na ścianie przj, pawilonów (uliczny pomierowe - podzielniki)
- ZP - skrzyżnie pomierowe z ułelem półobwodkiem (zakres budowy BINOW)
- SP - punkt przyłączenia na zewnętrznej ścianie obiektu widowni
- kable 0,4kV (zapomierowe) reliejki ZKP - ZPR wykonad przewodami YKY 4x16

| PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITECTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKA" Bielsko-Biala Rynek 4 tel. (033) 8123913 |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| TEMAT:   | ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ AMFITEATRU WRAZ Z PARKINGIEM ORAZ BUDOWA WIDOWNI AMFITEATRU na obszarze nr 1-191/1, 1-191/2, 1-191/3, 1-191/4, 1-191/5, 1-191/6, 1-191/7, 1-191/8, 1-191/9 | DYTAŁIZACJA PROJEKTU AutoCAD 2009 |
| INWESTOR:  | Urząd Miasta w Szczyciku, 43-370 Szczycik, ul. Bealdzka 4  | FAZA: P.W.                        |
| TREŚĆ RYS:   | Przebudowa oświetlenia terenu wokół Amfiteatru i na parkingu oraz zasilenie pawilonów wystawienniczych - własność Urzędu Miasta Szczycik   | POCZP: SKALA: 1:500               |
| WYKONAL:   | mgr inż. Piotr Zontek nr upr. 87/98 B-B  | DATA: 02.2010                     |
| SPRAWDZIL:   | mgr inż. Paweł Płonka nr upr. 86/98 B-B  | NR RYS.: E-2                      |