

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze**  
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze  
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

**Rejon Gazowniczy w Bielski-Białej**  
**43-300 Bielsko-Biała ul. Gazownicza 14**  
tel. (033) 812 30 48  
fax (033) 813 76 25  
Nasz znak: PB/DT-236-502-1/10

**Pracownia Projektowa „Januszówka”**  
**43-300 Bielsko-Biała**  
**ul. Rynek 4**

Bielsko-Biała, 28.04. 2010 r.

Dot.: projektu przebudowy sieci gazowej w Szczyrku, ul. Deptak Nad Żylicą – Zagospodarowanie Terenu Wokół Amfiteatru Wraz Z Parkiniem Oraz Budowa Widowni Amfiteatru

Projekt uzgadniamy pozytywnie przy zachowaniu następujących warunków:


1. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:
  - Rozp. Min. Gosp. Dz. U. 97 z dnia 30 lipca 2001 r. poz. 1055 (w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe).
  - Rozp. Min. Infr. Dz. U. 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. poz. 690 (w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) wraz z późniejszymi zmianami.
  - PN-91/M-34501. Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
  - ZN-G-3150:1996 „Gazociągi. Rury polietylenowe”.
  - ZN-G-3001 „Oznakowanie trasy gazociągu” oraz ZN-G – 3002 „Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne”.
2. Przebudowę należy wykonać na koszt i staraniem inwestora.
3. Podczas realizacji zakresu rzeczowego wynikającego z niniejszej dokumentacji należy bezwzględnie zachować bezpieczne odległości poziome względem istniejących obiektów budowlanych tj. min 0,5 [m], od urządzeń uzbrojenia terenu 0,4 [m] oraz odległości pionowe min. 0,2 [m] zgodnie z wyżej przytoczonym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz. U. nr 97 z dnia 30 lipca 2001 r. poz. 1055.
4. Roboty montażowe należy zlecić firmie instalacyjnej uprawnionej do budowy gazociągów oraz będącej w rejestrze wykonawców sieci gazowych O. ZG w Zabrze.
5. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy bezwzględnie powiadomić Rozdzielnię Gazu w Bielsku-Białej o terminie ich rozpoczęcia podając nazwisko i imię kierownika budowy.
6. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy odnośnie jego stanu technicznego oraz zabezpieczenia.
7. Włączenie do czynnej sieci gazowej należy zlecić Rozdzielni Gazu w Bielsku-Białej po odbiorze technicznym i sporządzeniu dokumentacji powykonawczej (wzór mapy zasadniczej z nakładką „U”) z wykazem współrzędnych x, y, z, w formie elektronicznej wykonanej przez uprawnionego geodetę (zgodnie z obowiązującymi w O. ZG w Zabrze wewnętrznymi procedurami) oraz przygotowaniu robót ziemnych w miejscu włączenia.
8. Wszelkie prace związane z w/w zakresem rzeczowym należy prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu w Bielsku-Białej.



Kopia:  
PB/DT

Z poważaniem

Rejon Gazowniczy w Bielsku-Białej



Jan Bondarczak