

ODPWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyrku"

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ o następującej treści:

Pytanie 1

W parametrach dla trawy syntetycznej na wysokości boiska wielofunkcyjnego Zamawiający podaje, że wymaga trawy o długości włosa 25-40mm, natomiast w parametrach podaje wysokość włókna i całkowitą na poziomie min. 40mm. Jest to prawdopodobnie błędny zapis, gdyż pozostałe parametry jednoznacznie wskazują, że Zamawiający wymaga trawy wielofunkcyjnej krótkiej. Nadmieniamy, że trawy teksturyzowane wysokość całkowitą mają niższą niż wysokość włókna, co jest spowodowane tym, że włókno jest skręcone.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu dotyczącą wysokości włókna i dopuszczenie do przetargu trawy z wysokością włókna min. 24mm i wysokością całkowitą trawy min. 17mm.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie .

Pytanie 2

W SST. Dotyczącym nawierzchni z trawy syntetycznej w punkcie 2.1 jest błędny zapis dotyczący ciężaru całkowitego nawierzchni. Trawy o wadze min.1.40g/m² nie ma na rynku.

Zatem wnosimy o potwierdzenie, że prawidłowa waga całkowita nawierzchni wymagana przez Zamawiającego określona jest na poziomie min. 1400g/m².

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że prawidłowa waga całkowita nawierzchni wynosi min. 1400g/m².

Pytanie 3

Określone przez Zamawiającego wymagane dotyczące nawierzchni są standardowymi dokumentami wymaganymi dla traw piłkarskich. Nadmieniamy, że na trawy wielofunkcyjne krótkie nie można uzyskać certyfikatu FIFA oraz raportu z badań na zgodność z FIFA. Trawy krótkie mogą jedynie uzyskać raport z badań na zgodność z normą EN 15330-1.

Stąd też prosimy o określenie przez Zamawiającego zarówno dla trawy na boisko wielofunkcyjne jak również dla zieleńców dokumentów standardowo wymaganych dla traw syntetycznych krótkich tj.:

- badania na zgodność z normą EN 15330-1 dla oferowanej trawy syntetycznej;
- atest PZH;
- kartę techniczną wydaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry techniczne);
- autoryzacja producenta w oryginale proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej na dostawę i montaż wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta;


- badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium
- próbka 10x20cm oferowanej trawy z oryginalną metryką producenta;

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie .

- ID postępowania (miniPortal): 7b293c6c-9d32-41cd-8028-a20db2a1e3dc
- Nr ogłoszenia : 2021/BZP 00149733/01

Z poważaniem



BURMISTRZ MIASTA
SZCZYRK
Antoni Byrdy