

GKUHir272.4.2021

ODPWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej w Szczyрку"

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ o następującej treści:

Pytanie 1

W parametrach dla trawy syntetycznej na wysokości boiska wielofunkcyjnego Zamawiający podaje, że wymaga trawy o długości włosa 25-40mm, natomiast w parametrach podaje wysokość włókna i całkowitą na poziomie min. 40mm. Jest to prawdopodobnie błędny zapis, gdyż pozostałe parametry jednoznacznie wskazują, że Zamawiający wymaga trawy wielofunkcyjnej krótkiej. Nadmieniamy, że trawy teksturyzowane wysokość całkowitą mają niższą niż wysokość włókna, co jest spowodowane tym, że włókno jest skręcone.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu dotyczącą wysokości włókna i dopuszczenie do przetargu trawy z wysokością włókna min. 24mm i wysokością całkowitą trawy min. 17mm.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie .

Pytanie 2

W SST. Dotyczącym nawierzchni z trawy syntetycznej w punkcie 2.1 jest błędny zapis dotyczący ciężaru całkowitego nawierzchni. Trawy o wadze min.1.40g/m² nie ma na rynku.

Zatem wnosimy o potwierdzenie, że prawidłowa waga całkowita nawierzchni wymagana przez Zamawiającego określona jest na poziomie min. 1400g/m².

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza że prawidłowa waga całkowita nawierzchni wynosi min. 1400g/m².

Pytanie 3

Określone przez Zamawiającego wymagane dotyczące nawierzchni są standardowymi dokumentami wymaganymi dla traw piłkarskich. Nadmieniamy, że na trawy wielofunkcyjne krótkie nie można uzyskać certyfikatu FIFA oraz raportu z badań na zgodność z FIFA. Trawy krótkie mogą jedynie uzyskać raport z badań na zgodność z normą EN 15330-1.

Stąd też prosimy o określenie przez Zamawiającego zarówno dla trawy na boisko wielofunkcyjne jak również dla zieleńców dokumentów standardowo wymaganych dla traw syntetycznych krótkich tj.:

- badania na zgodność z normą EN 15330-1 dla oferowanej trawy syntetycznej;
- atest PZH;
- kartę techniczną wydaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry techniczne);
- autoryzacja producenta w oryginale proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej na dostawę i montaż wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta;

- badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium
- próbka 10x20cm oferowanej trawy z oryginalną metryką producenta;

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie .

- **ID postępowania** (miniPortal): 7b293c6c-9d32-41cd-8028-a20db2a1e3dc
- **Nr ogłoszenia** : 2021/BZP 00149733/01

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W oparciu o art. 286 ustawy Pzp. Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ:

1. W Rozdziale II ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 SWZ (w wierszu dotyczącym konstrukcji boiska wielofunkcyjnego) wprowadza się zmianę o następującej treści:

a) Konstrukcja boiska jest pięciowarstwowa i składa się z warstw:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej z polietylenu wysokości 17-25mm
- miał kamienny o uziarnieniu 1-4mm gr. 4cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 4/31,5mm gr. 10cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 15cm
- warstwa mrozochronna -piasek gruboziarnisty gr. 10cm
- uzupełnienie istniejącego podłoża kruszywem naturalnym pochodzącym z wykopów lub grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie.

b) Parametry nawierzchni syntetycznej trawiastej:

- nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej,
- skład włókien: 100% polietylen
- typ włókna: 100 % monofil, włókna teksturowane (skręcone)
- podkład trawy: lateksowy
- ciężar włókna: min. 10.500 Dtex.
- grubość włókna min. 175 mikronów
- wysokość włókna: min. 17-25 mm,
- wysokość całkowita trawy: 17 mm
- ilość pęczków: min. 21500 m² (16 włókien w pęczku)
- ilość włókien: min. 265 000/ m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2300 gr/m²
- kolor nawierzchni: zielony

2. Projekt umowy (załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje w § 3 ust. 12, pkt 16, lit. b, znacznik drugi (dokumenty żądane przez Zamawiającego w terminie 5 dni od podpisania umowy – dot. nawierzchni z trawy syntetycznej) następujące brzmienie:

- Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej.
 - Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 lub aprobaty technicznej ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium,
 - Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, (zawierająca charakterystykę i parametry techniczne),
 - Attest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia,
 - Autoryzacja producenta w oryginale proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,

- Badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium,
- Próbką 10x20cm oferowanej trawy z oryginalną metryką producenta;

3. Rozdział IX ust.2 pkt 2.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.09.2021 r., do godz. 11.00

4. Rozdział IX ust.3 pkt 3.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dnia 03.09.2021 r., o godz. 12.00

Pouczenie: wszelkie zmiany treści SWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

- **ID postępowania** (miniPortal): 7b293c6c-9d32-41cd-8028-a20db2a1e3dc
- **Nr ogłoszenia** : 2021/BZP 00149733/01