



NR OBWODU/FAZA		1/L1	2/L1
MOC ZAINSTALOWANA		300W	600W
TYP ZABEZPIECZENIA		S301 B-6	S301 B-6
PRZEZNACZENIE	Zasilanie ze złącza pomiarowego zabudow. na istn. słupie Nb-10	Zasilanie punktu informacyjnego zabudowanego na proj. parkingu	Gniazdo 1-faz w szafie na park.
	Ochrona przeciwprzepięciowa		

temat: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU		inwestor: URZĄD MIASTA SZCZYRK		
treść: CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SCHEMAT ROZDZ. NA PARKINGU		USŁUGI PROJEKTOWE "PRO-ZAT" mgr inż. Andrzej Zaniat ul. Ogrodowa 35 43-360 Bystra		
projektował:	podpis:	stadium:	skala:	nr rys.
mgr inż. Józef Bułka upr.bud. SLK/1394/PWOE/06		projekt wykonawczy	1:500	2