

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
Infolinia: +48 32 606 0 616



Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biała, dn. 11.08.2017r.

TD/OBB/SR/2017-08-11/000000 6

1008401874



Usługi Elektryczne
Józef Bułka
Ul. Mała Puszcza 3
43-353 Porąbka

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Salmopolskiej w Szczyrku.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24.07.2017 roku w sprawie jak wyżej informujemy, iż otrzymany projekt uważamy za sprawdzony pod względem przyjętych rozwiązań technicznych, pod warunkiem:

1. Zgodnie z rys. nr 4 oraz WARUNKAMI TECHNICZNYMI USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NR TD/OBB/OME/K/WT/MG/87/2017 z dnia 06.07.2017r. Gmina Szczyrk powinna w uzgodnieniu z Regionem SN i nN Żywiec wskazać miejsce przeniesienia opraw oświetleniowych w ilości 4 szt.
2. Na rys. nr 2 oznaczono istniejące oprawy oświetleniowe zawieszane na słupach sieci rozdzielczo-oświetleniowej przeznaczone do demontażu. Nie wyrażamy zgody na ich demontaż przed wystąpieniem Gminy Szczyrk z wnioskiem o wydanie warunków ich przebudowy lub inną formę uzgodnienia ich przeniesienia.
3. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy podpisać umowę o przyłączenie.
4. Elementy nowej sieci oświetleniowej pozostające na majątku i w eksploatacji Inwestora oznakować zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja SA. Oddział w Bielsku-Białej, czyli:
 - Oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70mm w kolorze białym lub innym jasnym,
 - Miejscem oznakowania winny być w przypadku opraw oświetleniowych – wysięgnik lub oprawa, w przypadku przewodów i kabli – przy wyjściu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwód oświetlenia w całości jest obcy, a w pozostałych przypadkach w miejscu podziału własności.

Ważność opinii ustala się na okres 2 lat, od daty uzgodnienia.
Otrzymany egzemplarz projektu pozostawiamy w naszych aktach.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Zastępca Dyrektora ds. Serwisu

Krzysztof Kapler

Kopie: SR, SWS64

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511.925.759,22 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

Obiekt:

**Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Salmopolskiej,
odcinek od skrzyżowania z ul. Skrzyczeńską do skrzyżowania z ul. Malinową**

Stadium: Projekt Wykonawczy

Branża: Elektryczna

Kategoria obiektu: XXVI

Numery działek:

Województwo śląskie, Powiat bielski,
Jednostka ewidencyjna Szczyrk, Obręb: 0001 Szczyrk


Przebudowa linii : 7219/6, 7219/4, 7218/3, 7218/8, 7218/10, 7207/4, 7207/12, 7205/7,
7205/6, 7253/2, 7165/1

Budowa oświetlenia: 7219/5, 7253/2, 7219/3, 7218/7, 7218/5, 7217/5, 7217/3, 7215/1,
7214/2, 7213/1, 7211/1, 7211/5, 7211/4, 7210/1, 7211/3, 7209/1, 7208/1, 7207/7,
7207/6, 7205/5, 7204/1, 7251, 7186/2, 7185/6, 7185/4, 7185/12


Inwestor: Gmina Szczyrk
43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4

Jednostka projektowa: Usługi Elektryczne
mgr inż. Józef Bułka
43-353 Porąbka
ul. Mała Puszcza 3

Sprawdzający:



mgr inż. Jerzy Tatoń
nr upr. SLK/2609/PWOE/09

Projektant:


mgr inż. Józef Bułka
nr upr. SLK/1394/PWOE/06
Dokumentacja projektowa uzgodniona
w dniu 11.08.2017
Pozytywnie z uwagami*

Protokół nr TD.01.11.15.1.2017-08.41000006
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Data opracowania: lipiec 2017

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Zastępca Dyrektora ds. Serwisu

Krzysztof Kapler