

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Żywcu**  
ul. Kazimierza Tetmajera 89B  
34-300 Żywiec  
tel. 33 813 76 42  
gazownia.zywiec@psgaz.pl

**Usługi Elektryczne**  
**Józef Bułka**  
**ul. Mała Puszcza 3**  
**43-353 Porąbka**

Wasz znak:  
Nasz znak: W135-741/160035617/2017

Żywiec 10.07.2017r.

Dot.: uzgodnienia lokalizacji budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyrku.


Szanowny Panie


W załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny jw., uzgodniony w zakresie sieci gazowej rozdzielczej pozytywnie pod następującymi warunkami:

1. Skrzyżowanie projektowanej linii kablowej z gazociągiem wykonać zgodnie z PN-91, M34501
2. Przy przebiegu równoległym projektowane słupy i kable należy usytuować min .0,5m od istniejącego gazociągu
3. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ręcznie , pod płatnym nadzorem pracownika Gazowni w Żywcu
4. Wszelkie uszkodzenia gazociągu będą usuwane na koszt inwestora.
5. W przypadku odkrycia gazociągu fakt ten zgłosić do Gazowni w Żywcu w celu sprawdzenia stanu technicznego.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.  
Za wykonaną usługę uzgodnienia zostanie wystawiona faktura i przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Z poważaniem

  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Żywcu  
Tomasz Faber



# REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD ZLEWNI SOŁY I SKAWY Z/S W ŻYWCU

Usługi Elektryczne  
Bułka Józef

ul. Mała Puszcza 3  
43-353 PORĄBKA

08.06.2017r.

NZZ-464-17-3101

Żywiec, dnia 03.07.2017r.

*Dotyczy: pisma w sprawie uzgodnienia lokalizacji budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyrku*

**RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy z siedzibą w Żywcu opiniuje pozytywnie plan trasy budowy linii kablowej wzdłuż ulicy Salmopolskiej w Szczyrku z zastrzeżeniami:**

- przedmiotowa trasa jest zlokalizowana częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – celem realizacji zadania inwestor zobowiązany jest uzyskać decyzję Dyrektora RZGW w Krakowie zwalniającą z zakazów wynikających z art. 88 I Ustawy z dnia 18.07.2001r z późniejszymi zmianami Prawo wodne
- z uwagi na istniejącą zabudowę hydrotechniczną potoku Żylica prace w obrębie zbliżeń należy prowadzić w kontakcie i pod nadzorem pracownika Nadzoru Wodnego w Żywcu
- warunki prowadzenia robót należy uzgodnić z tut. Zarządem
- celem posadowienia kabli /czy słupów/ na działkach własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie RZGW Kraków, Inwestor zobowiązany jest zawrzeć z Dyrektorem RZGW w Krakowie umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami /lub umowę dzierżawy – zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, formularze oraz spis załączników dostępny na stronie RZGW Kraków  
[http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=102&Itemid=242&lang=pl](http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=242&lang=pl)

Jednocześnie informujemy, że Dyrektor RZGW w Krakowie nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powodziowe w obrębie przebudowy projektowanej linii; inwestor ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpowodziowego wznoszonych obiektów w obrębie przekroczeń i zbliżeń do potoków.

Opinia nie narusza prawa własności, warunków wynikających z prawa budowlanego ani innych praw osób trzecich.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a.

Z upoważnienia Dyrektora RZGW  
w Krakowie  
Kierownik Zarządu Zlewni  
mgr inż. Paweł Nabielec