

Szczyrk, dnia 10.07.2017r.

GKUHiR-7230.57.2017

Usługi Elektryczne  
Józef Bułka  
ul. Mała Puszcza 3  
43-353 Porąbka

Dotyczy: uzgodnienia trasy linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Salmopolskiej, na odcinku od ulicy Skrzyczneńskiej do ulicy Malinowej.

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie trasy linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Salmopolskiej w Szczyрку na odcinku od ulicy Skrzyczneńskiej do ulicy Malinowej informuję, że pozytywnie opiniuję przebieg oraz zakres przedmiotowego oświetlenia pod następującymi warunkami:


1. Projektowane słupy oświetleniowe należy usytuować w obrzeżu istniejącego chodnika dla pieszych.
2. Rodzaj i szata graficzna słupów oraz opraw oświetleniowych musi być taka sama jak słupów i opraw na odcinku od ulicy Ondraszka do „Placu u Kowalskiego” tj.: słupy kompozytowe z naniesioną grafiką typu „brzoza”, herbem Miasta Szczyrk, nazwą ulicy oraz wewnętrznym podświetleniem, oprawy oświetleniowe typu LED.
3. Słupy należy zaprojektować o wysokości 7 m (SKPW 7,0 195).
4. Na wysokości parkingu usytuowanego na działce nr 7185 na czterech słupach oświetleniowych (słup nr 27, 28, 29, 30) należy zaprojektować podwójne oprawy oświetleniowe (wysięgniki dwuramienne) oświetlające z jednej strony parking a z drugiej strony chodnik i drogę – ulicę Salmopolską.

Trasę w/w linii oświetleniowej należy uzgodnić również z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na lokalizację przedmiotowego oświetlenia na działkach nr 7185/7, 7185/6 stanowiących własność Gminy Szczyrk.

W temacie wejścia w teren działki nr 7253/2 stanowiącej część pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 942 ulicy Salmopolskiej o zgodę należy wystąpić do zarządcy przedmiotowej drogi tj.: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach ulica Lechicka 24, 40-609 Katowice.

Z poważaniem

  
Z-ca BURMISTRZA MIASTA  
SZCZYRK  
mgr inż. Wojciech Kufel

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.