

Karta danych technicznych

Strona umowy o przyłączenie	Gmina Szczyrk				
Adres	ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk				
Umowa o przyłączenie	UP/043771/2017/O06R04	Warunki przyłączenia	WP/043771/2017/O06R04		
Nazwa i adres obiektu	Oświetlenie uliczne ul. Salmopolska , 43-370 Szczyrk,				
Nowe przyłącze	Numer budynku	---	Numer lokalu	---	
Parametry jakościowe energii elektrycznej parametry jej dostarczania	Standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku				
Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:	przerwy planowanej [godz.]	16	przerwy nieplanowanej [godz.]	24	
Dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:	przerwy planowanej [godz.]	35	przerwy nieplanowanej [godz.]	48	
Termin obowiązywania Umowy kompleksowej lub Umowy o świadczenie usług dystrybucji	na czas nieokreślony (bezterminowo) / do dnia		Charakter użytkowania obiektu nie spełnia wymagań dla zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G		
Data ZI					
Kod PPE	PLTAUD264010120330		Przyłącze nr 1 (podstawowe / rezerwowe):*		
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego				
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych	zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego				
Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego	szafka pomiarowa obok złącza kablowego				
Typ przyłącza	kablowe	Napięcie dostarczania energii elektrycznej [kV]	0,4 kV		
Moc przyłączeniowa [kW]	9,0 kW		Grupa przyłączeniowa		V
Stopień skompensowania mocy biernej (tgφ) wynosi:	0,4	Kontrola energii biernej indukcyjnej	nie	Kontrola energii biernej pojemnościowej	nie
Prąd znamionowy zabezpieczenia głównego [A]:	16 A		Minimalna moc umowna wynikająca z parametrów technicznych układu/systemu pomiarowo-rozliczeniowego w [kW]		0,0 kW
Nazwa i numer stacji transformatorowej:		Szczyrk Salmopol 1		40119	
Rodzaj układu pomiarowo-rozliczeniowego	bezpośredni			Własność licznika	OSD
Przekładniki prądowe	nie dotyczy	Przekładnia A/A	nie dotyczy	Własność	nie dotyczy
<p>UWAGI: Wysokość opłaty za przyłączenie: 681,91 PLN Prosimy o dostarczenie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia (wypełniony druk ZI) na etapie zawierania umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy oraz kopii pozwolenia na budowę lub kopii zgłoszenia budowy obiektu do właściwego organu administracyjnego.</p>					